


Передняя стенка



Примечание:

- Поз. обозначения согласно спецификации

Поз. обозн.	Наименование	Кол.	Примечания
45	Приборный щит узла учета тепловой энергии ТЭМ-ЩУ-4 600х600х250 в составе:	1	IP55
61	Разетка однофазная трехполюсная, 220В, 16А на DIN-рейку	1	IP44
62	Выключатель дифф.омт. Schneider Electric, 220В, In=2,0А, Ip=1,45In, хр-ка "С"	1	IP20
63	Выключатель дифф.омт. Schneider Electric, 220В, In=6,0А, Ip=1,45In, хр-ка "С"	1	IP20
46	Бокс пог 2-х однополюта КМЛн для наружной установки	1	IP30
47	Шина нулевая 6х8 8/1	2	
48	DIN-рейка (35 см) оцинкованная	1	
88	Шина нулевая 6х8 14/2	1	
87	Кабельный ввод-салыник PG21 Ø28 мм	5	
89	Кабель-канал 25х40, м.	2	
11	Термодатчик-лимитер СТП 963	1	IP54
12	Модем	1	IP20
14,15	Источник питания МП36С2.24.030.03, ~220В/-24В	2	IP2X
14,1-14,4	Блок питания 10ВF220-12, ~220В/-12В	4	IP20
14,6	Блок питания для модема	1	IP20

[illegible]